

Alert Turbin Test

Inom ramen för vår tjänst Lab Advisor Alert erbjuder vi ett färdigt analyspaket för turbinoljor. Alert Turbin Test är en del av ett systematiskt underhåll där du snabbt får en indikation på om något inte står rätt till.

Det är lätt att komma igång med Alert Turbin Test, du beställer provtagningskit där du beställer dina övriga smörjmedelsprodukter. Första gången du använder Alert registrerar du det system du önskar sända prover på och därefter kan du enkelt skriva ut färdiga analysetiketter via vår hemsida. Efter ca en vecka har du svar på dina prover och via vår hemsida har du tillgång till alla rapporter.

Beställning

- Box med 3 provflaskor, artikelnummer 940052350. Vid frågor ta kontakt med din säljrepresentant eller Kundservice på telefon: 0775-59 59 59, e-post: order@fuchs-oil.com

Nedan hittar du en översikt över vilka analyser som ingår i Alert Turbin Test.

Test	Method	Turbine B
Air Release @ 50°C	ASTM D3427	X
Appearance	In-house	X
Water Separation @ 54°C	ASTM D 1401	X
Ferrous Debris by PQ Particle Quantifier	In-house	X
Foaming Characteristics @ 24° C (Seq I)	IP146	X
ISO Particle Counting*	ISO 4406	X
Kinematic Viscosity @ 40 and 100°C*	ASTM D 7279	X
Rotating Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT)	ASTM D 2272	X
RULER	ASTM D6971	X
Rust Prevention	IP135A	X
Neutralization number*	IP 139/ASTM D 974	X
Varnish Potential by MPC	ASTM D 7843-12	X
Water Content by Karl Fischer*	ASTM D 6304	X
Wear Metals And Contamination Elements by ICP*	ASTM D5185	X

*Accredited to UKAS ISO 17025